

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция ответственному лицу по пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Утверждено
Приказом директора Ачинского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Красноярский
государственный аграрный университет»
от «12» декабря 2021 г. № 2-094

Директор  О.В. Пилева


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Инструкция ответственному лицу по пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Версия 1.0

Дата введения: 10.01.2022 г.

Согласовано
Ответственный представитель
руководства по качеству
 О.М. Цугленок
«10» 12 2021 г.

Ачинск, 2021

	Должность	Фамилия/подпись	Дата
Разработал	Специалист по ОТ и ПП	Клима Ю.А. 	<u>10.12</u> 2021
Согласовал	Зам. директора по ОБ	Красносельский С.А. 	<u>10.12</u> 2021
Версия: 1.0	КЭ:	УЭ №	стр. 1 из 8

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция ответственному лицу по пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

Содержание

1. Общие положения	3
2. Обязанности ответственного лица за пожарную безопасность	3
3. Порядок действий при пожаре	5
Лист ознакомления	6
Лист рассылки	7
Лист регистрации изменений	8

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыболовства
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция ответственному лицу по пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция определяет обязанности ответственного лица за пожарную безопасность в структурных подразделениях Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее – Филиал).

1.2. Ответственность за пожарную безопасность подразделений, отделов, служб, производственных, служебных и других помещений и территорий, за выполнение настоящей Инструкции, несут их начальники, руководители, заведующие, а также лица, назначенные приказом директора Филиала, в установленном законом порядке.

2. Обязанности ответственного лица за пожарную безопасность

Лицо, ответственное за пожарную безопасность, обязано:

2.1. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке.

2.2. Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных помещений, технологических операций, работ.

2.3. Следить за состоянием территорий, помещений, путей эвакуации и выходов.

Не допускать:

- загромождение подступов и подъездов к зданиям, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданиям территории;
- загромождение путей эвакуации (проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей лестниц, люков) различными материалами и предметами (мебелью, шкафами, оборудованием), препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара;
- снятие устройств для самозакрывания дверей, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении;
- закрытие наглухо основных и запасных выходов, люков,
- дверей на балконы и наружные эвакуационные (пожарные) лестницы.

2.4. Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители) и обеспечение свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими при тушении пожара.

2.5. Знать место расположения кнопок ручного пожарного извещателя автоматической пожарной сигнализации и телефонов для вызова пожарных подразделений в случае пожара.

2.6. Разъяснять подчиненному персоналу требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент образования, научно-технологической политики и
рыбохозяйственного комплекса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Инструкция ответственному лицу по пожарной безопасности в
Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

2.7. Проводить с персоналом своего подразделения инструктажи по пожарной безопасности на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый и целевой) с оформлением результатов в специальном журнале. Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж.

2.8. Постоянно следить за соблюдением персоналом мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима.

2.9. Ежедневно по окончании рабочего дня тщательно осматривать помещения и обеспечить:

- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);
- уборку рабочих мест от производственных отходов и мусора;
- наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к эвакуационным выходам, к первичным средствам пожаротушения и связи;
- закрытие окон, дверей.

2.10. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов.

2.11. После закрытия помещения ответственное лицо обязано сдать ключи на вахту и сделать запись в соответствующем журнале.

2.12. При ложном срабатывании пожарной сигнализации необходимо незамедлительно позвонить в пожарную охрану по номеру 5-29-00 и сообщить о ложном срабатывании сигнализации, проверить помещения на предмет возгорания.

2.13. При выходе из строя пожарной сигнализации необходимо позвонить в обслуживающую компанию и сообщить о неисправности.

2.14. При проведении регламентных работ и технического обслуживания систем пожарной сигнализации, проведении необходимо сообщить в Центр технического мониторинга ООО «ЭлСиБ» по телефону 8(391)281-32-32, 8(800)250-92-24 и в пожарную охрану по номеру 5-29-00.

2.15. О смене лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта, номеров телефонов, а также организации, обслуживающей пожарную сигнализацию, необходимо сообщить в центр технического мониторинга ООО «ЭлСиБ» по телефону 8(39151) 7-55-81, 8-902-965-50-43.

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция ответственному лицу по пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

3.Порядок действий при пожаре

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры в помещении) ответственный за пожарную безопасность обязан:

3.1.Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101, 112 или нажать кнопку ручного пожарного извещателя автоматической пожарной сигнализации и поставить в известность вышестоящее руководство. При вызове пожарной охраны необходимо сообщить: адрес объекта, что горит, местовозникновения пожара, свою фамилию.

3.2.В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию в соответствии с планом эвакуации.

3.3.Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей).

3.4.Принять по возможности, меры по сохранности материальных ценностей.

3.5.Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара.

3.6.Проверить включение автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре.

3.7.При необходимости, отключить электроэнергию, остановить работу оборудования и вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания (не открывать окна и двери).

3.8.Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.

3.9.Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать о месте возникновения пожара и принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент образования, научно-технологической политики и
рыбохозяйственного комплекса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Инструкция ответственному лицу по пожарной безопасности в
Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Лист ознакомления

Должность	Фамилия и инициалы	Дата	Подпись
1	2	3	4
Зам. директора	Брежневский В.А.	10.01.2022	
Зам. директора	Мельник Н.А.	10.01.2022	
зам. дир. по эк. ХРиЭВ	Клима Ю.А.	10.01.22	
зам. директора	Соловьев С.Ю.	10.01.2022	
директор	Шмелев А.В.	10.01.2022	



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент образования, научно-технологической политики и
рыбохозяйственного комплекса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Инструкция ответственному лицу по пожарной безопасности в
Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Лист рассылки

ФИО	Должность	Номер экземпляра	Подпись и дата получения
1	2	3	4
Кривошапкин Н. А.	нач. штаб. ХРи-23	1	10.01.21. [подпись]



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент образования, научно-технологической политики и
рыбохозяйственного комплекса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Инструкция ответственному лицу по пожарной безопасности в
Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номер листа	Дата внесения изменения	Дата проверки	Подпись ответственного за внесение изменений