

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция по пожарной безопасности в отделе информационных технологий и защиты информации Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Утверждено
Приказом директора Ачинского филиала
ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»
от «30» декабря 2021 г. № Д-097
Директор  О.В. Пилеева


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Инструкция по пожарной безопасности в отделе информационных технологий и защиты информации Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Версия 1.0

Дата введения: 10.01.2022 г.

Согласовано
Ответственный представитель
руководства по качеству
 О.М. Цугленок
«30» 12 2021 г.

Ачинск, 2021

	Должность	Фамилия/подпись	Дата
Разработал	Специалист по ОТ и ПП	Книга Ю.А. 	<u>30.12</u> 2021
Согласовал	Зам. директора по ОБ	Красносельский С.А. 	<u>30.12</u> 2021
Версия: 1.0		КЭ: _____ УЭ № _____	стр. 1 из 7



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент образования, научно-технологической политики и
рыбохозяйственного комплекса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Инструкция по пожарной безопасности
в отделе информационных технологий и защиты информации
Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности составлена в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" и устанавливает правила поведения работников при пожаре и соблюдение правил пожарной безопасности в помещениях отдела информационных технологий и защиты информации Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее – отдел).

1.2. Инструкция является обязательной для изучения и выполнения ответственным лицом за пожарную безопасность, а также всеми работниками и посетителями, которые находятся в помещениях отдела.

2. Требования пожарной безопасности

2.1. Помещения отдела должны постоянно содержаться в чистоте, их необходимо систематически очищать от щепы, стружки, опилок и других отходов.

2.2. Не допускается скопление отходов на территориях отдела. Отходы производства отдела можно использовать как топливо в котельных, подвергать утилизации в качестве химического или другого вида сырья или вывозить в специально отведенные места.

2.3. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из помещений отдела, если иное не предусмотрено проектом.

2.4. Ко всем рабочим местам, а также к местам хранения средств пожаротушения должен быть обеспечен свободный доступ.

2.4. Все горючие материалы должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от электроосветительной аппаратуры; 0,6 м от извещателей автоматической пожарной сигнализации и 0,15 м от приборов центрального отопления.

2.5. Электрооборудование должно включаться в электросеть только с помощью штепсельных соединений и электрических розеток заводского изготовления.

2.6. В помещениях отдела не допускается:

- курить и применять открытый огонь;
- проводить огневые работы без разрешения ответственного за пожарную безопасность объекта;
- включать электронагревательные приборы (чайники, кипятильники и т.п.) без негорючих подставок и в местах, где их применение не предусмотрено;
- пользоваться электроприборами с нарушенной изоляцией проводки питания, поврежденного корпуса вилки розетки;



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент образования, научно-технологической политики и
рыбохозяйственного комплекса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Инструкция по пожарной безопасности
в отделе информационных технологий и защиты информации
Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

-применение самодельных удлинителей, которые не отвечают требованиям ПУЭ, выдвигаемым к переносным электропроводам;

-использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов; заклеивать участки электропроводки бумагой, горючими тканями;

-использовать горючие материалы для звукоизоляции и акустической отделки стен и потолков помещения;

-оставлять по окончании работы неубранной готовую продукцию, стружку, опилки, древесную пыль, масло, горючие жидкости и материалы, а также электроустановки под напряжением.

2.7. Ответственный за противопожарное состояние помещений отдела обязан:

-контролировать соблюдение работниками требований настоящей инструкции и установленного противопожарного режима;

-обеспечивает вверенный объект первичными средствами пожаротушения, согласно требованиям пожарной безопасности;

-обеспечивает своевременное освидетельствования, а также ремонта и перезарядки огнетушителей;

-обеспечивает своевременное проведение технического обслуживания, измерений, испытаний, проверок, ремонта установок, оборудования, коммуникаций и т.д. в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и инструкций предприятий изготовителей;

-обеспечивает доступ должностным лицам пожарной охраны и других контролирующим и надзорным органам, их сопровождение при осуществлении ими служебных обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством;

- в случае возникновения пожара сообщает о случившемся в пожарную охрану, своему непосредственному руководителю и руководит эвакуацией людей и спасением материальных ценностей.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования

3.1. Технологическое оборудование отдела, приборы отопления и электрооборудование необходимо очищать от древесных стружек, опилок, пыли и других горючих материалов не реже одного раза в день, а строительные конструкции и электрорубильники - не реже одного раза в две недели.

3.2. Для удаления отходов в станках должны использоваться крючок для удаления стружки, щетка-сметка, ключи и другие необходимые инструменты.

3.3. Необходимо строго соблюдать сроки смазки трущихся частей оборудования и подшипников. Эти сроки должны быть указаны в инструкциях производителей. При

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция по пожарной безопасности в отделе информационных технологий и защиты информации Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

повышении температуры подшипников выше 45-50°C оборудование должно быть остановлено для выяснения и устранения причин перегрева.

3.4. При эксплуатации фрезерного, лазерного, токарного и других станков и агрегатов запрещается:

- касание пил об ограждения;
- использование пил с недостаточным или неравномерным плющением (разводом) зубьев и крупными заусенцами;
- работа при повреждениях систем смазки и охлаждения;
- работа при неисправных системах охлаждения и смазки и без устройств, обеспечивающих автоматическую остановку станков, при давлении в системе охлаждения ниже паспортного;
- работа при перекосе пильной рамки, ослаблении и неправильной подгонке ползунов;
- работа при нагреве подшипников свыше 70 °С.

3.5. При появлении во время работы рубительной машины посторонних звуков (стука) необходимо немедленно остановить машину, выяснить и устранить причину ненормальной работы.

4. Порядок действий при пожаре

4.1. В случае пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101, 112 или нажать кнопку ручного пожарного извещателя автоматической пожарной сигнализации и поставить в известность вышестоящее руководство. При вызове пожарной охраны необходимо сообщить: адрес объекта, что горит, место возникновения пожара, свою фамилию.

4.2. Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей.

4.3. Отключить подачу электроэнергии в помещениях отдела, путем отключения автоматических выключателей на этажном щите освещения.

4.4. Начать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

4.5. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в процессе тушения пожара.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент образования, научно-технологической политики и
рыбохозяйственного комплекса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Инструкция по пожарной безопасности
в отделе информационных технологий и защиты информации
Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Лист ознакомления

Должность	Фамилия и инициалы	Дата	Подпись
1	2	3	4
Специалист по ИТ	Рудковский В.А.	10.01.2012	



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент образования, научно-технологической политики и
рыбохозяйственного комплекса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Инструкция по пожарной безопасности
в отделе информационных технологий и защиты информации
Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номер листа	Дата внесения изменения	Дата проверки	Подпись ответственного за внесение изменений