



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент образования, научно-технологической политики и
рыболовства

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Инструкция по пожарной безопасности
административно-управленческого персонала
Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Утверждено
Приказом директора Ачинского филиала
ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»
от «30» ноября 2021 г. № Д-007
Директор О.В. Пилыева



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Инструкция по пожарной безопасности административно-управленческого персонала Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Версия 1.0

Дата введения: 10.11.2021

Согласовано

Ответственный представитель
руководства по качеству

О.М. Цугленок
«30» ноября 2021 г.

Ачинск, 2021

	Должность	Фамилия/подпись	Дата
Разработал	Специалист по ОТ и ПП	Клима Ю.А.	<u>30.12.</u> 2021
Согласовал	Зам. директора по ОБ	Красносельский С.А.	<u>30.12.</u> 2021
Версия: 1.0	КЭ:	УЭ №	стр. 1 из 6

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция по пожарной безопасности административно-управленческого персонала Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в редакции от 14 июля 2022 г., Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в редакции от 14 июля 2022 г., Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" в редакции от 21 мая 2021 г. и устанавливает правила поведения административно-управленческого персонала при пожаре и соблюдение правил пожарной безопасности в учебном здании Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

1.2. Инструкция является обязательной для изучения и выполнения ответственным лицом за пожарную безопасность, а также всеми работниками и посетителями, которые находятся в здании филиала.

2. Требования пожарной безопасности

2.1. Помещения учебного здания должны содержаться в чистоте и систематически очищаться от ненужных бумаг и другого мусора.

2.2. Ко всем рабочим местам, а также к местам хранения средств пожаротушения должен быть обеспечен свободный доступ.

2.3. Проходы между рабочими местами не должны быть загромождены мебелью обеспечивая свободную эвакуацию в случае возникновения пожара.

2.4. Все горючие материалы должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от электроосветительной аппаратуры; 0,6 м от извещателей автоматической пожарной сигнализации и 0,15 м от приборов центрального отопления.

2.5. Электроаппаратура должна включаться в электросеть только с помощью штепсельных соединений и электрических розеток заводского изготовления.

2.6. В помещениях учебного здания не допускается:

- курить и применять открытый огонь;
- проводить огневые работы без разрешения ответственного за пожарную безопасность объекта;
- включать электронагревательные приборы (чайники, кипятильники и т.п.) без негорючих подставок и в местах, где их применение не предусмотрено;

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция по пожарной безопасности административно-управленческого персонала Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

- пользоваться электроприборами с нарушенной изоляцией проводки питания, поврежденного корпуса вилки розетки;
- применение самодельных удлинителей, которые не отвечают требованиям ПУЭ, выдвигаемым к переносным электропроводкам;
- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов; клеить участки электропроводки бумагой, горючими тканями;
- использовать горючие материалы для звукоизоляции и акустической отделки стен и потолков помещения.

3. Порядок действий при пожаре

3.1. В случае пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101, 112 или нажать кнопку ручного пожарного извещателя автоматической пожарной сигнализации и поставить в известность вышестоящее руководство. При вызове пожарной охраны необходимо сообщить: адрес объекта, что горит, место возникновения пожара, свою фамилию.

3.3. Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей.

3.4. Отключить подачу электроэнергии в помещениях учебного здания, путем отключения автоматических выключателей на этажном щите освещения.

3.5. Начать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

3.6. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в процессе тушения пожара.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент образования, научно-технологической политики и
рыбохозяйственного комплекса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Инструкция по пожарной безопасности
административно-управленческого персонала
Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Лист рассылки

ФИО	Должность	Номер экземпляра	Подпись и дата получения
1	2	3	4
Дилеева О.В.	директор	1	10.01.2022

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция по пожарной безопасности административно-управленческого персонала Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номер листа	Дата внесения изменения	Дата проверки	Подпись ответственного за внесение изменений