

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Утверждено
Приказом директора Ачинского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Красноярский
государственный аграрный университет»
от «10» октября 2021 г. № 2-094
Директор  О.В. Пилыева


СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Версия 1.0

Дата введения: 10.01.2022 г.

Согласовано
Ответственный представитель
руководства по качеству
 О.М. Цугленок
«10» 12 2021 г.

Ачинск, 2021

	Должность	Фамилия/подпись	Дата
Разработал	Специалист по ОТ и ПП	Красносельский С.А. 	<u>10.12.</u> 2021
Согласовал	Юрисконсульт	Яхина Ю.Г. 	<u>10.12.</u> 2021
Версия: 1.0	КЭ:	УЭ №	стр. 1 из 16

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

Содержание

1. Общие положения	3
2. Порядок содержания территории, зданий и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, и путей доступа подразделений пожарной охраны на этажи и кровлю. 4	
3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования....	6
4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов	10
5. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ	10
6. Порядок сбора, хранения и удаления горючих материалов, содержания и хранения спецодежды	11
7. Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции	11
8. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики	11
Лист ознакомления	14
Лист рассылки	15
Лист регистрации изменений	16

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

2. Порядок содержания территории, зданий и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, и путей доступа подразделений пожарной охраны на этажи и кровлю

2.1. Содержание территории.

- 2.1.1. Прилегающая к зданию территория должна своевременно очищаться от сгораемых отходов, мусора, сухой травы.
- 2.1.2. Подъезды к зданию и проезды должны быть свободными, очищенными от мусора и снега и обеспечивать проезд пожарной техники в любое время суток.
- 2.1.3. Сотрудники охраны обязаны, обеспечить допуск пожарно-спасательных автомобилей на территорию филиала в случае возникновения пожара.
- 2.1.4. На прилегающей территории здания запрещается:
 - парковка автомобилей вне специально отведенных мест;
 - размещение на проездах крупногабаритных предметов, контейнеров для мусора;
 - использование противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных;
 - разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи, а также сжигание тары, мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий;
 - запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

2.2. Содержание здания.

2.2.1. В здании в соответствии со положениями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет и других устройств, имитирующих курение. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает наличие на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», которые размещаются на видных местах.

2.2.2. При эксплуатации и текущем ремонте здания должно быть обеспечено соблюдение проектных решений в отношении условий эксплуатации и пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования.

2.2.3. В здании запрещается:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы;
- проводить изменения объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, производить строительно-монтажные, ремонтные и

Версия: 1.0	КЭ: _____	УЭ № _____	стр. 4 из 16
-------------	-----------	------------	--------------

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

хозяйственные работы, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности;

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов;
- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);
- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;
- допускать проживание людей в служебных, административно-бытовых, производственных, складских и иных (не предназначенных специально для проживания людей) зданиях, помещениях;
- эксплуатация зданий, сооружений, помещений при нарушении предусмотренного проектными решениями и нормативными документами состояния строительных конструкций и инженерных систем, которые могут привести к пожару.

2.2.4. Ответственный за пожарную безопасность лабораторного помещения должен обеспечивать при работе с пожароопасными материалами соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах.

2.2.5. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивает соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.

2.2.6. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2.2.7. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов.

2.2.8. Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях эвакуации.

2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов.

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должны быть соблюдены проектные решения в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

2.3.2. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Электромагнитные замки должны иметь кнопку аварийной разблокировки при пожаре.

2.3.3. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота;
- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различные изделия, оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации;
- изменять направление открывания дверей.

2.3.4. При расстановке в помещениях оборудования, обеспечивается ширина путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленная требованиями пожарной безопасности.

2.3.5. В здании не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию дверей.

2.4. Содержание путей доступа подразделений пожарной охраны в здание.

2.4.1. Дежурный персонал, работники, представители охраны филиала при тушении пожара, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в здание, ограничение распространения, локализацию и тушение пожара.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования

3.1.1. Запрещается оставлять по окончании работы необесточенными (не отключенными от электрической сети) энергопотребляющие приборы, в том числе бытовые электроприборы, дежурного освещения, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.1.2. При эксплуатации электрооборудования и электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия, а также при возникновении нарушений штатных условий и параметров эксплуатации электрооборудования, могущих привести к пожару;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент образования, научно-технологической политики и
рыбохозяйственного комплекса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

- пользоваться электрическими чайниками, микроволновыми печами и другими электронагревательными приборами в помещениях вне специально отведенных и оборудованных мест, а также не имеющими устройств тепловой защиты и при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные), несертифицированные в установленном порядке электрические, электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

- подключение дополнительных, а также не предусмотренных планировочными и проектными решениями, энергопотребляющих приборов, в том числе удлинителей, бытовых электроприборов и оргтехники, неквалифицированным персоналом, без предварительной проверки электротехническим персоналом филиала соблюдения ПУЭ и ПТЭЭП и расчета нагрузки на электросети, согласованной и оформленной в установленном порядке.

3.1.3. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, первичных средств пожаротушения.

3.1.4. Запрещается закрывать и ухудшать видимость светового оповещателя, обозначающего эвакуационные выходы и эвакуационные знаки пожарной безопасности.

3.1.5. Очистка вентиляционных систем осуществляется пожаробезопасными способами.

3.1.6. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной,

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

специальной и аварийно-спасательной техники.

3.1.7. В здании помещение обеспечено универсальными переносными огнетушителями с рангом тушения модельного очага пожара не ниже 2А, 55В, С(ОП-4(з) АВСЕ; ОП-5(з) АВСЕ), сроки проверки (ежегодно) в соответствии с СП 9.13130.2009, осмотра (ежеквартально) перезарядки (не реже одного раза в 5 лет), освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров.

Каждый огнетушитель, установленный в здании, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале учета первичных средств пожаротушения.

3.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ.

3.2.1. При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок у наружной стены у входа или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов вне помещений в специально отведенных местах;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием.

3.2.2. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке.

3.2.3. При проведении временных огневых работ необходимо:

- перед проведением огневых работ провентилировать помещения;
- обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с

Версия: 1.0	КЭ: _____	УЭ № _____	стр. 8 из 16
-------------	-----------	------------	--------------

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна.

3.2.4. Для исключения разлета раскаленных частиц металла все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) стенах и перегородках, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов.

3.2.5. Находящиеся в радиусе очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости пролиты водой.

3.2.6. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- проводить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения и прохождения пожарно-технического минимума;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, находящихся под электрическим напряжением;
- проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

Версия: 1.0		КЭ: _____	УЭ № _____	стр. 9 из 16
-------------	--	-----------	------------	--------------

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

Транспортировка, хранение пожаровзрывоопасных веществ и материалов на территории и в здании филиала запрещено.

4.1. Порядок осмотра и проверки перед закрытием помещений по окончании работы.

4.1.1. Проверку помещений перед их закрытием производят лица, покидающие помещение последним.

4.1.2. В ходе проверки необходимо убедиться:

- удалены ли из помещения сгораемые отходы;
- выключены ли все электронагревательные приборы, обесточена ли электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов;
- убраны ли в места хранения легковоспламеняющиеся и горючие материалы;
- освобождены ли основные проходы в помещениях и запасные выходы;
- обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения;
- в помещении нет запаха гари и дыма, перегретой электропроводки;
- не осталось ли в помещении кого-либо из работающих или других лиц;
- на находятся ли в помещении подозрительные предметы.

5. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ

5.1. Расположение мест для курения.

В соответствии со положениями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет и других устройств, имитирующих курение. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает наличие на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено", которые размещаются на видных местах.

Курение на прилегающих к объектам защиты филиала городских территориях разрешается не ближе 15 метров от эвакуационных и аварийных выходов (в том числе окон первых этажей, прямых окон подвальных и цокольных этажей) и ворот. Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".

5.2. Расположение мест для применения открытого огня.

Применение открытого огня в здании и на территории филиала, категорически запрещено.

5.3. Расположение мест проезда транспорта.

Версия: 1.0		КЭ: _____	УЭ № _____	стр. 10 из 16
-------------	--	-----------	------------	---------------

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

Проезд транспорта на территорию филиала осуществляется с одной стороны по территории филиала с разворотной площадкой.

5.4. Расположение мест проведения огневых или иных пожароопасных работ
 Постоянных мест проведения огневых и иных пожароопасных работ на территории и в здании не предусмотрено.

6. Порядок сбора, хранения и удаления горючих материалов, содержания и хранения спецодежды

6.1. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

6.2. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

6.3. Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.

7. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

7.1. В здании отсутствуют сырье, полуфабрикаты и готовая продукция.

8. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики

8.1. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно

Версия: 1.0	КЭ: _____	УЭ № _____	стр. 11 из 16
-------------	-----------	------------	---------------

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

находиться в учебном здании филиала.

В здании временно может находиться не более 300 человек.

8.2 Лица, ответственные за действия при пожаре в дневное время суток (8.00 - 17.00 час.).

В соответствии с п. 394 ППР в Российской Федерации в учебном здании филиала установлены работники, ответственные за:

8.2.1. Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение руководства, представителя отдела пожарной безопасности, дежурных и аварийных служб –сотрудники филиала.

8.2.2. Организацию эвакуации и спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств –зам. директора по ОВ.

8.2.3. Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) – зам. директора по ОВ.

8.2.4. Прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара – руководители структурных подразделений.

8.2.5. Эвакуация за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара –руководители структурных подразделений.

8.2.6. Осуществление общего руководства тушением пожара до прибытия подразделения пожарной охраны -зам. директора по ОВ, начальник отдела по ХРиЭЗ.

8.2.7. Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара -зам. директора по ОВ, начальник отдела по ХРиЭЗ.

8.2.8. Организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей -зам. директора по ОВ, начальник отдела по ХРиЭЗ.

8.2.9. Встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – сотрудники филиала.

8.2.10. Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава -зам. директора по ОВ, начальник отдела по ХРиЭЗ.

8.2.11. По прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара -зам. директора по ОВ, начальник отдела по ХРиЭЗ.

Версия:1.0	КЭ: _____	УЭ № _____	стр. 12 из 16
------------	-----------	------------	---------------

	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ
	Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
СМК-П-02-2-12-2021	

8.2.12. Организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития - зам. директора по ОБ, начальник отдела по ХРиЭЗ.

8.3. Лица, ответственные за действия при пожаре в вечернее и ночное время суток (17.00 - 8.00 час.).

В соответствии с п. 394 ППР в Российской Федерации (на основании контракта №1-ЭА-22 на оказание услуг охраны от 28.01.2022) в здании филиала установлены работники, ответственные за:

8.3.1. Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение руководства, дежурных и аварийных служб - сотрудник охраны.

8.3.2. Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) - зам директора по ОБ.

8.3.3. Прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара - сотрудник охраны.

8.3.4. Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара - сотрудник охраны

8.3.5. Осуществление общего руководства тушением пожара до прибытия подразделения пожарной охраны - сотрудник охраны.

8.3.6. Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара - сотрудник охраны.

8.3.7. Организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей - сотрудник охраны.

8.3.8. Встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара - сотрудник охраны.

8.3.9. Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава - сотрудник охраны.

8.3.10. По прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара - сотрудник охраны.

8.3.11. Организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития - сотрудник охраны.

Версия: 1.0	КЭ: _____	УЭ № _____	стр. 13 из 16
-------------	-----------	------------	---------------



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент образования, научно-технологической политики и
рыбохозяйственного комплекса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Инструкция о мерах пожарной безопасности в Ачинском филиале
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

СМК-П-02-2-12-2021

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номер листа	Дата внесения изменения	Дата проверки	Подпись ответственного за внесение изменений

Версия: 1.0

КЭ: _____

УЭ № _____

стр. 16 из 16